

# 下水道汚泥の放射性物質の測定結果

(単位: Bq/kg)

測定施設	採取日	測定内容	測定値
世田米浄化センター (下水道脱水汚泥)	2011/8/11	ヨウ素131	検出せず
		セシウム134	検出せず
		セシウム137	49
		セシウム計	49

※資料: 住田町建設課

注) 汚泥中の放射性セシウム濃度が200Bq/kg 以下は肥料原料としての利用が認められています。