

臨時の火気使用（露店等）における 火災予防のチェックポイント

各項目ごとに安全に使用出来る状況かチェックしてください。

コンロ等（プロパンガス）

- ☐ 周囲に可燃物や危険物を置かない。
- ☐ 不燃性の台を使用する。
- ☐ 点火するときは、ガス漏れがないことを確認する。
- ☐ ゴムホースは、プロパンガス専用の物を使用する。
- ☐ ゴムホースの接続部は、ホースバンド等で確実に締め付ける。
- ☐ ひび割れ等、劣化しているゴムホースは使用しない。

ガスボンベ

- ☐ 直射日光や火気の近くを避け、温度を40度以下に保つ。
- ☐ 倒れないように固定する。
- ☐ 圧力調整器を使用する。

カセット式コンロ

- ☐ 鉄板や鍋の大きさは、セットされたガスボンベの上部まではみ出さない大きさのものを使用する。
- ☐ 予備のガスボンベは、直射日光や火気の近くを避けて保管する。

その他

- ☐ 照明付近に可燃物を置かない。
- ☐ 電気コードは、タコ足配線にせず、電気機器の許容電流を守る。
- ☐ 各使用機器の取扱説明書に記載の安全事項を必ず守る。
- ☐ 消火器を準備する。

※過去には、取扱いの不注意により事故が発生し
死傷者が発生しています。

この催し物を楽しみに沢山の方々が来場される事
が予想されます。

その方々の笑顔と楽しい思い出を守るためにも、
十分に注意を払い、営業して頂きますようよろしく
お願いします。

大船渡消防署

住田分署予防係

TEL 46-2119